

Anlage 1 zur Vorlage - Nr. 10 / 119

FF-Bargteheide-Neue Weiche: Raumpün-Entwurf Stand: Januar 2019

Raumnr.	Raumbezeichnung	Anzahl	Größe (NF)	Fläche gesamt	EG	1. OG	2. OG	Nähe zu...	Anzahl Personen	Kommentar/Anforderung	Klirung...
0.1.	Foyer	3	50	150	50	50	50				50 m² mehr da 2. OG
Gebäudebetrieb											
0.2.	Ersatzstromanlage (NEA)	1	25	25	25					kann bei einer mobilen NEA evtl. entfallen, ggf. Ext. Tank	
0.3.	Haustechnik	1	35	35	35					E-Technik, Heizung, Warmwasser, Bellöbbar?	jetzt im 2. OG vorgesehen
0.4.	EDV-Serverraum	1	10	10			10				4 m² mehr da 2. OG
0.5.	Putzmittelraum	3	4	12	4	4	4				4 m² mehr da 2. OG
0.6.	Personen-/Schwerlastaufzug	3	4	12	4	4	4				jetzt im 2. OG vorgesehen
0.7.	Lüftungsanlage	1	50	50			50				
0.8.	Batterieraum Nobebeleuchtung	1	5	5	5						100 m² mehr da 2. OG
0.8	Verkehrsfäche	3	100	300	100	100	100				
Verwaltung/Schulung/Aufenthalt											
1.1.	Sanitätsraum / Wickelraum	1	5	5	5						
1.2.	Bereitstellungsraum für Pantry	1	35	35	35			Fahrzeughalle, Umkleiden	25	Aufenthalt in Einsatzkleidung (Trennung schwarz/weiß), Pflegeleichte Einrichtung und Pantry.	
1.3.	Pflichtabgabe	2	17,5	35			35		10	Pro Raum 6 Betten, hier als Möglichkeit der Unterbringung von Einsatzkräften bei flächen-/Sonderlagen; auch Unterbringung von Gästen.	jetzt im 2. OG vorgesehen
1.4.	Funkantenne	1	20	20	20			Stabs- / Lageraum	2		jetzt im 1. OG vorgesehen
1.5.	Sportraum bzw Fitnessraum	1	50	50		50					jetzt im 2. OG vorgesehen
1.6.	Schulungsraum	5	50	250				Lehrmittelraum, Stuhl-/Tischlager	ca. 110; mehrmals im Jahr bis zu 300	Durch mobile Wände in mit 6 Räume unterbringbar. Ext. auch verbleibendes Evakuierung möglich, Klimatisierung!	
1.7.	Lehrmittelraum/Lehr. Archiv	1	30	30	30			Schulungsraum, Büros			
1.8.	Stuhl-/Tisch- u. Lageraum	1	40	40	40			Schulungsraum			
1.9.	Aufnahmestellen	1	30	30	30			Schulungsraum	bis 150 Mahlzeiten	Vollausstattung als Aufwärmküche	
1.10.	Lager Küche	1	25	25	25			Küche		Lagerung für Einsatzpflege u. Sonderveranstaltungen	Evtl. Kühlraum statt Kohlschränken?
1.11.	Jugendfeuerwehraum	1	60	60		60			bis 35		jetzt im 2. OG vorgesehen
1.12.	Büro Wehrführung	1	25	25		25			2-3 Nutzer		jetzt im 1. OG vorgesehen
1.13.	Büro Zug-/ Gruppeneinrichtung	1	25	25		25			15 Nutzer		jetzt im 2. OG vorgesehen
1.14.	Garderobe	1	20	20				Schulungsraum			
1.15.	Büro Jugendfeuerwehr	1	15	15		15		Jugendfeuerwehraum	2 Nutzer		jetzt im 2. OG vorgesehen
1.16.	Büro Förderverein	1	15	15		15			4 Nutzer		jetzt im 1. OG vorgesehen
1.17.	Stabs- Laborium	1	35	35	35			Funkraum		Lage und Stabsraum für Flächenlagen	jetzt im 1. OG vorgesehen
1.18.	BE/BA-Kinderfeuerwehr	1	30	30				Funkraum		Als Aufenthaltsraum für Kinder der aktiven im Einsatz befindlichen Kameradinnen/Kameraden	jetzt im 2. OG vorgesehen
1.19.	Küche/Heizung	1	20	20	20					kann sich durch unterschiedliche Grundflächen ergeben	
1.20.	Kopierraum	1	5	5		5		Büros			jetzt im 2. OG vorgesehen
1.22.	Dachterasse										
Umkleiden/Sanitär											
2.1.	Kleiderkammer	1	30	30			30			Für Aktive, JF u. Ehrenmitglieder, Raum muss bedienbar sein!	jetzt im 2. OG vorgesehen
	Umkleide-Bereich - Weib	1	25	25	25			Alarmzugang, Umkleide Herren - Schwarz		baulich gefordert	
2.2.	Umkleide-Bereich - Schwarz	1	1,2 m²/Person	120	120			Alarmzugang u. Fahrzeughalle	100 Personen	Flexible Trennung Damen/Herren wegen Mitgliederschwankungen,	
	Umkleide-Damen - Weib	1	15	15	15			Alarmzugang, Umkleide Damen - Schwarz			
2.3.	Umkleide-Bereich - Schwarz	1	1,2 m²/Person	20	20			Alarmzugang u. Fahrzeughalle	15 Personen	Flexible Trennung Damen/Herren wegen Mitgliederschwankungen.	
2.4.	Umkleide-JF/Herren	1	1,2 m²/Person	30		30			25	Getrennt vom Einsatzbereich, Flexible Trennung Damen/Herren wegen Schwankungen.	jetzt im 2. OG vorgesehen
2.5.	Umkleide-JF/Damen	1	1,2 m²/Person	15		15			10	Getrennt vom Einsatzbereich, Flexible Trennung Damen/Herren wegen Schwankungen.	jetzt im 2. OG vorgesehen
2.6.	WC-Herren	2	18	28	18	10				Barrierefrei	jetzt im 2. OG vorgesehen
2.8.	Behinderten - WC	1	6	6	6						10 m² mehr da 2. OG
2.9.	Mitarbeiter/Mitarbeiterin -WC	1	6	6	6					Vorschritt für hauptamtliche Mitarbeiter	5 m² mehr da 2. OG
2.10.	WC-Damen	2	10	15		5					
2.11.	WC u. Dusche Herren	1	50	50	50			Umkleideräume bzw. Grobdakon/Schwarzbereich			
2.12.	WC u. Dusche Damen	1	27	27				Umkleideräume bzw. Grobdakon/Schwarzbereich			
2.14.	Deckenabblatzen	1	20	20	20			Vor Umkleiden, Fahrzeughalle		Übergang zu Umkleiden u. Sanitärräumen für Damen und Herren getrennt, ablegen von Einsatzkleidung und Ausrüstung nach dem Einsatz, Stiefelwäsche erforderlich!	
2.15.	Trocknungsraum	1	15	15	15					Zum Trocknen von Einsatzanzügen	
Fahrzeughalle											
3.1.	Stellplätze Einsatzfahrzeuge	12	56,225	675		675					auf 12 Stellplätze reduziert
3.2.	Waschbecken	1	90	90	90					Durchfahrhalle, Nutzung durch Bauhof im Winter	
3.3.	Staubsaugraum, Wasserschleife	1	5	5	5			Waschhalle u. Aussenwaschplatz		Standort HD-Reiniger und Waschzubehör	
3.4.	Fahrzeughalle	1	70	70	70					Mit Arbeitsgrube	
Werkstatt											
4.1.	Werkzeuglager	1	25	25	25			Fahrzeughalle, Waschhalle, Lager, Büro Gerätewart, andere Werkstätten		Ausstattung entsprechend Aufgabenbereich	um 15 m² verkleinert
4.2.	Prüf- u. E.-Technikwerkstatt	1	15	15	15			Fahrzeughalle, Waschhalle, Lager, Büro Gerätewart, andere Werkstätten		Ausstattung entsprechend Aufgabenbereich	
4.3.	Büro Gerätewart	1	12	12	12			Fahrzeughalle, Waschhalle, Lager, andere Werkstätten		Spitzer auch Büro eines hauptamtlichen Gerätewartes	
4.4.	Einsatzlager	1	15	15	15			Werkstätten, Fahrzeug- u. Waschhalle		Kleinleilige Systemregale für Kleinmaterialien	
Atemschutz											
5.1.	Atemschutzverstellort	2	15	30	30			Fahrzeughalle		Werkbank zum wiedereinsatzbereit machen nach Einsätzen, Lager für Reserveflaschen sowie Reservemasken	um 10 m² verkleinert
Laborbereich											
6.1.	Lernzettelkabinen	1	150	150	150			Fahrzeughalle, Werkstätten		Lagerfläche erhöht, sodass der GW/L niveaugleich be- und entladen werden kann bei geöffneter Labortürwand, Ausserdem evtl. notwendige Vermögen für die Veränderung zur realistischen Scherenbebearbeitung.	
6.2.	JF - Lager	1	60	60	60			Fahrzeughalle		Lagerfläche erhöht, sodass der GW/L niveaugleich be- und entladen werden kann bei geöffneter Labortürwand.	
6.3.	Lagerbereich Treib- u. Schmelzstoffe	1	10					Fahrzeughalle, Waschhalle, Werkstätten		Es gelten besondere Vorschriften! Lagerung evtl. auch ausserhalb des Gebäudes in externem Lagerbereich	außerhalb
6.4.	Druckgasflaschenlager	1	5							Es gelten besondere Vorschriften! Lagerung evtl. auch ausserhalb des Gebäudes in externem Lagerbereich	
	Einsatz										
	Ausbildungsgebiet										
	Verwaltung / Unterhaltung										
	Personen- u. Fahrzeugpark										
	Jugendbereich										
	Gebäudebetrieb										
				2938	1714	656	568				